

# 本市の検査結果

PFOS及びPFOA

水道水

採水(検査)日	浄水場系統			
	惣川浄水場系	小浜浄水場系	阪神水道企業団系	兵庫県営水道系
2020年6月2日	5未満	54	5	7
2020年9月1日	5未満	23	6	5未満
2020年12月1日	5未満	27	8	5未満
2021年3月2日	5未満	21	5未満	5未満
2021年6月1日	5未満	22	7	5
2021年9月1日	5未満	44	9	6
2021年12月1日	5未満	43	7	5未満
2022年3月1日	5未満	43	5	5未満
2022年6月2日	5未満	38	7	5
2022年10月5日	6	48	12	6
2022年12月1日	5未満	44	7	5未満
2023年3月1日	5未満	16	5未満	5未満
2023年6月1日	5未満	35	5未満	5
2023年9月4日	5未満	38	5	5未満
2023年11月24日	5未満	41	8	5未満
2024年3月1日	5未満	40	7	5未満

(単位：ng/L)