

3 浄水水質検査結果

(1) 給水栓水（一日一回以上行う検査）

法令で一日一回以上の検査が義務づけられている、色及び濁り並びに消毒の残留効果については、市内8箇所の給水栓に設置した水道水質遠隔自動監視装置により水質監視を行っています。

給水栓水水質検査結果書（一日一回以上行う検査）

平成20年度

玉瀬浄水場系統給水栓水

検査項目	評価値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
色	ほとんど無色であること	異常なし											
濁り	ほとんど透明であること	異常なし											
消毒の残留効果	遊離残留塩素0.1mg/L以上	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.6	0.5	0.6	0.8	0.9	1.0	0.8

惣川浄水場系統給水栓水

検査項目	評価値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
色	ほとんど無色であること	異常なし											
濁り	ほとんど透明であること	異常なし											
消毒の残留効果	遊離残留塩素0.1mg/L以上	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	1.0	0.9	0.7	0.5	0.5	0.6	0.7

惣川（生瀬経由）浄水場系統給水栓水

検査項目	評価値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
色	ほとんど無色であること	異常なし											
濁り	ほとんど透明であること	異常なし											
消毒の残留効果	遊離残留塩素0.1mg/L以上	0.3	0.4	0.6	0.6	0.5	0.7	0.5	0.4	0.6	0.6	0.7	0.7

川面浄水場系統給水栓水

検査項目	評価値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
色	ほとんど無色であること	異常なし											
濁り	ほとんど透明であること	異常なし											
消毒の残留効果	遊離残留塩素0.1mg/L以上	0.7	0.5	0.3	0.3	0.5	0.8	0.8	0.8	0.6	0.7	0.7	0.6

小浜浄水場系統給水栓水

検査項目	評価値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
色	ほとんど無色であること	異常なし											
濁り	ほとんど透明であること	異常なし											
消毒の残留効果	遊離残留塩素0.1mg/L以上	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5

小林浄水場系統給水栓水

検査項目	評価値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
色	ほとんど無色であること	異常なし											
濁り	ほとんど透明であること	異常なし											
消毒の残留効果	遊離残留塩素0.1mg/L以上	0.5	0.5	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.8

亀井浄水場系統給水栓水

検査項目	評価値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
色	ほとんど無色であること	異常なし											
濁り	ほとんど透明であること	異常なし											
消毒の残留効果	遊離残留塩素0.1mg/L以上	0.4	0.5	0.5	0.2	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.7	0.5

小浜浄水場・兵庫県営多田浄水場系統給水栓

検査項目	評価値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
色	ほとんど無色であること	異常なし											
濁り	ほとんど透明であること	異常なし											
消毒の残留効果	遊離残留塩素0.1mg/L以上	0.6	0.6	0.7	1.0	1.0	0.9	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7

※消毒の残留効果は、全地点で毎日0.1mg/L以上あることを確認しました。上記結果書には月間平均値を表記しています。