

4 原水水質試験結果

(2) 浅井戸

保有している浅井戸 6 箇所全てにおいて水質調査を実施しています。

測定地点別年集計：水源(井戸)

平成21年度（2009）検査又は試験結果(年集計)

試験項目			G-14 小浜浅井戸1号(小浜浄水場内)				G-13 川面浅井戸(小浜浄水場内)				G-16 小浜浅井戸3号(小浜浄水場内)				G-17 小林浅井戸1号(小林浄水場内)				G-18 小林浅井戸2号(小林浄水場内)				G-20 高松浅井戸(高松水源地区内)							
No	測定項目	単位	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	気温	℃	3	23.6	11.7	17.8	3	24.3	14.7	19.1	2	23.6	18.4	21.0	2	22.9	18.9	20.9	3	22.8	16.8	19.5	1	19.9	19.9	19.9				

試験項目			G-14 小浜浅井戸1号(小浜浄水場内)				G-13 川面浅井戸(小浜浄水場内)				G-16 小浜浅井戸3号(小浜浄水場内)				G-17 小林浅井戸1号(小林浄水場内)				G-18 小林浅井戸2号(小林浄水場内)				G-20 高松浅井戸(高松水源地区内)							
No	水質基準項目	単位	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	一般細菌	個/ml	2	0	0	0	2	1	0	1	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0				
2	大腸菌	---	0				0				0				0				0				0							
3	大腸菌(定量)	MPN/100ml	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0				
4	ガドリウム及びその化合物	mg/L	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
5	水銀及びその化合物	mg/L	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満				
6	セレン及びその化合物	mg/L	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
7	鉛及びその化合物	mg/L	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
8	ヒ素及びその化合物	mg/L	2	0.001	0.001	0.001	2	0.001	0.001未満	0.001	2	0.002	0.001	0.001	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
9	六価クロム化合物	mg/L	2	0.005未満	0.005未満	0.005未満	2	0.005未満	0.005未満	0.005未満	2	0.005未満	0.005未満	0.005未満	2	0.005未満	0.005未満	0.005未満	2	0.005未満	0.005未満	0.005未満	2	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	2	0.001	0.001	0.001	2	0.001	0.001未満	0.001未満	2	0.001	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001	0.001未満	0.001未満	2	0.002	0.002	0.002				
11	硝酸塩窒素及び亜硝酸塩窒素	mg/L	2	1.3	1.2	1.2	2	0.93	0.74	0.84	2	0.92	0.89	0.90	2	1.4	1.2	1.3	2	1.6	1.3	1.4	2	2.2	1.7	2.0				
12	フッ素及びその化合物	mg/L	2	0.52	0.51	0.52	2	0.50	0.45	0.48	2	0.45	0.37	0.41	2	0.95	0.90	0.92	2	1.1	1.0	1.0	2	0.83	0.79	0.81				
13	ヨウ素及びその化合物	mg/L	2	0.16	0.15	0.16	2	0.16	0.16	0.16	2	0.19	0.13	0.16	2	0.14	0.11	0.13	2	0.14	0.11	0.12	2	0.17	0.16	0.16				
14	四塩化炭素	mg/L	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満				
15	1,4-ジオキサン	mg/L	2	0.005未満	0.005未満	0.005未満	2	0.005未満	0.005未満	0.005未満	2	0.005未満	0.005未満	0.005未満	2	0.005未満	0.005未満	0.005未満	2	0.005未満	0.005未満	0.005未満	2	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,	mg/L	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2	0.004未満	0.004未満	0.004未満				
17	ジクロロメタン	mg/L	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満				
18	テトラクロロエチレン	mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
19	トリクロロエチレン	mg/L	4	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満				
20	ベンゼン	mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
21	塩素酸	mg/L	2	0.06未満	0.06未満	0.06未満	2	0.06未満	0.06未満	0.06未満	2	0.06未満	0.06未満	0.06未満	2	0.06未満	0.06未満	0.06未満	2	0.06未満	0.06未満	0.06未満	2	0.06未満	0.06未満	0.06未満				
22	クロロ酢酸	mg/L	0				0				0				0				0				0							
23	クロロホルム	mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0				0				0				0				0				0							
25	ジブromクロロメタン	mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
26	臭素酸	mg/L	0				0				0				0				0				0							
27	総トリハロメタン	mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.0001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.0001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.0001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0				0				0				0				0				0							
29	ブromジクロロメタン	mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
30	ブromホルム	mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0				0				0				0				0				0							
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満				
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満				
34	鉄及びその化合物	mg/L	2	0.03未満	0.03未満	0.03未満	2	0.03未満	0.03未満	0.03未満	2	0.03未満	0.03未満	0.03未満	2	0.03未満	0.03未満	0.03未満	2	0.03未満	0.03未満	0.03未満	2	0.05	0.03未満	0.04				
35	銅及びその化合物	mg/L	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満				
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	2	44	40	42	2	44	44	44	2	41	41	41	2	40	37	38	2	39	37	38	2	40	38	39				
37	マンガン及びその化合物	mg/L	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.002	0.001未満	0.001	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.002	0.001未満	0.001	2	0.002	0.001未満	0.001	2	0.04	0.17	0.21				
38	塩化物イオン	mg/L	2	57	50	54	2	57	56	56	2	54	49	52	2	50	43	46	2	51	44	48	2	45	42	44				
39	カルシウム、マグネシウム等	mg/L	2	95	84	90	2	86	85	86	2	79	73	76	2	89	87	88	2	97	86	92	2	100	100	100				
40	蒸発残留物	mg/L	2	260	220	240	2	300	210	260	2	220	210	220	2	230	230	230	2	230	220	230	2	260	230	260				

測定地点別年集計：水源(井戸)
平成21年度（2009）検査又は試験結果(年集計)

試 験 項 目		G-14 小浜浅井戸1号(小浜浄水場内)				G-13 川面浅井戸(小浜浄水場内)				G-16 小浜浅井戸3号(小浜浄水場内)				G-17 小林浅井戸1号(小林浄水場内)				G-18 小林浅井戸2号(小林浄水場内)				G-20 高松浅井戸(高松水源地内)								
No	水質管理目標設定項目	単 位	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物	mg/L	2	0.0002	0.0002	0.0002	2	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002	0.0002	0.0002	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満				
2	ウラン及びその化合物	mg/L	2	0.0002	0.0002	0.0002	2	0.0003	0.0002	0.0003	2	0.0003	0.0002	0.0003	2	0.0002	0.0002	0.0002	2	0.0002	0.0002	0.0002	2	0.0005	0.0004	0.0005				
3	ニッケル及びその化合物	mg/L	2	0.002	0.001未満	0.001	2	0.002	0.001未満	0.001	2	0.002	0.001未満	0.002	2	0.002	0.001未満	0.001	2	0.002	0.001未満	0.001	2	0.002	0.001未満	0.001				
4	亜硝酸態窒素	mg/L	2	0.005未満	0.005未満	0.005未満	2	0.005未満	0.005未満	0.005未満	2	0.005未満	0.005未満	0.005未満	2	0.005未満	0.005未満	0.005未満	2	0.005未満	0.005未満	0.005未満	2	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満				
6	欠番(トランス-1,2-ジクロロエチレン)	mg/L	0				0				0				0				0				0							
7	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	4	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満				
8	トルエン	mg/L	4	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満				
9	ブタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0				0				0				0				0				0							
10	亜塩素酸	mg/L	2	0.06未満	0.06未満	0.06未満	2	0.06未満	0.06未満	0.06未満	2	0.06未満	0.06未満	0.06未満	2	0.06未満	0.06未満	0.06未満	2	0.06未満	0.06未満	0.06未満	2	0.06未満	0.06未満	0.06未満				
11	欠番(塩素酸)	mg/L	0				0				0				0				0				0							
12	二酸化塩素	mg/L	0				0				0				0				0				0							
13	ジクロロアセチニトリル	mg/L	0				0				0				0				0				0							
14	抱水クロラール	mg/L	0				0				0				0				0				0							
15	農薬類	----	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0				0				0				0				0							
16	残留塩素	mg/L	0				0				0				0				0				0							
17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	mg/L	2	95	84	90	2	86	85	86	2	79	73	76	2	89	87	88	2	97	86	92	2	100	100	100				
18	マンガン及びその化合物	mg/L	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.002	0.001未満	0.001	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.002	0.001未満	0.001	2	0.002	0.001未満	0.001	2	0.24	0.17	0.21				
19	遊離炭酸	mg/L	2	20	10	15	2	13	9.2	11	2	9.9	5.8	7.8	2	19	15	17	2	15	15	15	2	25	20	22				
20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	2	0.03未満	0.03未満	0.03未満	2	0.03未満	0.03未満	0.03未満	2	0.03未満	0.03未満	0.03未満	2	0.03未満	0.03未満	0.03未満	2	0.03未満	0.03未満	0.03未満				
21	メチルレーブチルエーテル	mg/L	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満				
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	2	0.9	0.5	0.7	2	1.4	1.1	1.2	2	1.5	1.4	1.4	2	0.7	0.6	0.7	2	0.7	0.6	0.7	2	1.4	0.9	1.2				
23	臭気強度(TON)	----	0				0				0				0				0				0							
24	蒸発残留物	mg/L	2	260	220	240	2	300	210	260	2	220	210	220	2	230	230	230	2	230	220	230	2	260	230	260				
25	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満				
26	pH値	----	2	6.9	6.4	6.7	2	7.1	6.3	6.7	2	7.1	6.6	6.8	2	6.9	6.3	6.6	2	7.2	6.4	6.8	2	6.8	6.5	6.6				
27	腐食性(ラングリア指数)	----	2	-1.2	-1.9	-1.6	1	-1.1	-1.1	-1.1	2	-1.1	-1.9	-1.5	1	-1.3	-1.3	-1.3	1	-1.0	-1.0	-1.0	2	-1.2	-1.6	-1.4				
28	後腸栄養細菌	CFU/ml	0				0				0				0				0				0							
29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	0.01未満	0.01未満	0.01未満				
30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	0.01未満	0.01未満	0.01未満				

試 験 項 目		G-14 小浜浅井戸1号(小浜浄水場内)				G-13 川面浅井戸(小浜浄水場内)				G-16 小浜浅井戸3号(小浜浄水場内)				G-17 小林浅井戸1号(小林浄水場内)				G-18 小林浅井戸2号(小林浄水場内)				G-20 高松浅井戸(高松水源地内)								
No	浄水処理工程管理項目	単 位	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	水温	℃	4	19.9	15.1	17.5	3	20.8	14.2	16.9	2	22.7	13.2	18.0	3	18.9	16.9	17.8	3	19.3	16.8	17.7	2	24.1	17.4	20.8				
2	外観-色調	----	0				0				0				0				0				0							
3	外観-濁り	----	0				0				0				0				0				0							
4	外観-浮上物	----	0				0				0				0				0				0							
5	外観-浮遊物	----	0				0				0				0				0				0							
6	外観-沈殿物	----	0				0				0				0				0				0							
7	外観-泡立ち	----	0				0				0				0				0				0							
8	外観-生物	----	0				0				0				0				0				0							
9	大腸菌群	----	0				0				0				0				0				0							
10	大腸菌群(定量)	MPN/100ml	2	11	2	7	2	4	4	4	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	17	0	9				
11	嫌気性芽胞菌	個/ml	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0				
12	放線菌	個/ml	0				0				0				0				0				0							
13	クプトスポリシウム(浄水)	個/20L	0				0				0				0				0				0							
14	クプトスポリシウム(原水)	個/10L	0				0				0				0				0				0							
15	ジアルジア(浄水)	個/20L	0				0				0				0				0				0							
16	ジアルジア(原水)	個/10L	0				0				0				0				0				0							
17	電気伝導率	μS/cm	2	480	420	450	2	510	450	480	2	430	380	410	2	410	400	410	2	410	380	400	2	470	440	450				
18	硫酸イオン	mg/L	2	38	36	37	2	38	35	36	2	34	34	34	2	38	32	35	2	41	34	38	2	40	39	40				
19	カルシウムイオン	mg/L	2	34	29	32	2	30	30	30	2	28	26	27	2	31	31	31	2	34	30	32	2	37	36	36				
20	マグネシウムイオン	mg/L	2	2.7	2.4	2.6	2	2.4	2.3	2.4	2	2.2	2.1	2.2	2	2.5	2.3	2.4	2	2.8	2.4	2.6	2	30	29	30				
21	リン酸イオン	mg/L	0				0				0				0				0				0							
22	アンモニ																													

測定地点別年集計：水源(井戸)
平成21年度（2009）検査又は試験結果(年集計)

試 験 項 目			G-14 小浜浅井戸1号(小浜浄水場内)				G-13 川面浅井戸(小浜浄水場内)				G-16 小浜浅井戸3号(小浜浄水場内)				G-17 小林浅井戸1号(小林浄水場内)				G-18 小林浅井戸2号(小林浄水場内)				G-20 高松浅井戸(高松水源地区内)							
No	浄水処理工程管理項目	単 位	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
23	紫外線吸光度(E260)	mg/L	0				0				0				0				0											
24	カリウム	mg/L	2	7.8	6.3	7.0	2	7.7	6.4	7.0	2	7.8	5.7	6.8	2	6.3	6.0	6.2	2	6.0	5.9	6.0	2	7.2	6.5	6.8				
25	リチウム	mg/L	2	0.06	0.04	0.05	2	0.06	0.04	0.05	2	0.06	0.04	0.05	2	0.03	0.02	0.03	2	0.02	0.02	0.02	2	0.02	0.02	0.02				
26	臭化水素イオン	mg/L	2	0.14	0.11	0.12	2	0.14	0.13	0.14	2	0.13	0.11	0.12	2	0.12	0.10	0.11	2	0.12	0.10	0.11	2	0.11	0.10	0.10				
27	総アルカリ度	mg/L	2	72	61	66	2	66	62	64	2	58	54	56	2	69	60	64	2	66	60	63	2	80	79	80				
28	イットリウム	mg/L	0				0				0				0				0				0							
29	p-ジクロロベンゼン	mg/L	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	2	0.03未満	0.03未満	0.03未満	2	0.03未満	0.03未満	0.03未満	2	0.03未満	0.03未満	0.03未満	2	0.03未満	0.03未満	0.03未満	2	0.03未満	0.03未満	0.03未満				
30	総トリハロメタン(電性)	mg/L	0				0				0				0				0											
31	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	4	0.006未満	0.006未満	0.006未満	2	0.006未満	0.006未満	0.006未満	2	0.006未満	0.006未満	0.006未満	2	0.006未満	0.006未満	0.006未満	2	0.006未満	0.006未満	0.006未満	2	0.006未満	0.006未満	0.006未満				
32	侵食性遊離炭酸	mg/L	2	17	9.0	13	2	11	7.8	9.4	2	8.6	4.9	6.8	2	16	13	14	2	13	13	13	2	21	16	18				
33	塩素要求量	mg/L	2	0.4	0.3	0.4	2	0.8	0.6	0.7	2	0.9	0.7	0.8	2	0.2	0.1	0.2	2	0.1	0.1	0.1	2	1.3	0.6	1.0				
34	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2	0.004未満	0.004未満	0.004未満				
35	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2	0.004未満	0.004未満	0.004未満				
36	クロロホルム生成能	mg/L	0				0				0				0				0				0							
37	ジブロモクロメタン生成能	mg/L	0				0				0				0				0				0							
38	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L	0				0				0				0				0				0							
39	ブromホルム生成能	mg/L	0				0				0				0				0				0							
40	総トリハロメタン生成能	mg/L	0				0				0				0				0				0							
41	総窒素化合物	mg/L	0				0				0				0				0				0							
42	総りん化合物	mg/L	0				0				0				0				0				0							
43	総酸度	mg/L	2	23	12	18	2	15	10	12	2	11	6.6	8.8	2	22	17	20	2	17	16	16	2	28	22	25				
44	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	0				0				0				0				0				0							
45	化学的酸素要求量(COD)	mg/L	0				0				0				0				0				0							
46	浮遊物質(SS)	mg/L	0				0				0				0				0				0							
47	透明度(川下川野水池取水塔付近)	cm	0				0				0				0				0				0							
48	水位(川下川野水池)	m	0				0				0				0				0				0							

試 験 項 目			G-14 小浜浅井戸1号(小浜浄水場内)				G-13 川面浅井戸(小浜浄水場内)				G-16 小浜浅井戸3号(小浜浄水場内)				G-17 小林浅井戸1号(小林浄水場内)				G-18 小林浅井戸2号(小林浄水場内)				G-20 高松浅井戸(高松水源地区内)							
No	要検討項目	単 位	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	銀	mg/L	0				0				0				0				0				0							
2	バリウム	mg/L	0				0				0				0				0				0							
3	ビスマス	mg/L	0				0				0				0				0				0							
4	モリブデン	mg/L	2	0.007未満	0.007未満	0.007未満	2	0.007未満	0.007未満	0.007未満	2	0.007未満	0.007未満	0.007未満	2	0.007未満	0.007未満	0.007未満	2	0.007未満	0.007未満	0.007未満	2	0.007未満	0.007未満	0.007未満				
5	アクリルアミド	mg/L	0				0				0				0				0				0							
6	アクリル酸	mg/L	0				0				0				0				0				0							
7	17-β-エストラジオール	mg/L	0				0				0				0				0				0							
8	エチニル-エストラジオール	mg/L	0				0				0				0				0				0							
9	エチレンジアミン四酢酸(EDTA)	mg/L	0				0				0				0				0				0							
10	コヒクロヒドリル	mg/L	0				0				0				0				0				0							
11	塩化ビニル	mg/L	0				0				0				0				0				0							
12	酢酸ビニル	mg/L	0				0				0				0				0				0							
13	2,4-ジアミトルエン	mg/L	0				0				0				0				0				0							
14	2,6-ジアミトルエン	mg/L	0				0				0				0				0				0							
15	NN-ジメチルアニリン	mg/L	0				0				0				0				0				0							
16	スチレン	mg/L	0				0				0				0				0				0							
17	ダイオキシン類	pgTEQ/L	0				0				0				0				0				0							
18	トリエチレンテトラシ	mg/L	0				0				0				0				0				0							
19	ノニルフェノール	mg/L	0				0				0				0				0				0							
20	ビスフェノールA	mg/L	0				0				0				0				0				0							
21	ヒドランジン	mg/L	0				0				0				0				0				0							
22	1,2-ブタジエン	mg/L	0				0				0				0				0				0							
23	1,3-ブタジエン	mg/L	0				0				0				0				0				0							
24	フタル酸ジ(g-ブチル)	mg/L	0				0				0				0				0				0							
25	フタル酸ブチルベンジル	mg/L	0				0				0				0				0				0							
26	ミクロキスチン-LR	mg/L	0				0				0				0				0				0							

測定地点別年集計：水源(井戸)
平成21年度（2009）検査又は試験結果(年集計)

試 験 項 目			G-14 小浜浅井戸1号(小浜浄水場内)				G-13 川面浅井戸(小浜浄水場内)				G-16 小浜浅井戸3号(小浜浄水場内)				G-17 小林浅井戸1号(小林浄水場内)				G-18 小林浅井戸2号(小林浄水場内)				G-20 高松浅井戸(高松水源地区内)											
No	要検討項目	単 位	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
27	有機すず化合物	TBT O	0				0				0				0				0				0											
28	ブロモクロロ酢酸	mg/L	0				0				0				0				0				0											
29	ブロモジクロロ酢酸	mg/L	0				0				0				0				0				0											
30	ジブロモクロロ酢酸	mg/L	0				0				0				0				0				0											
31	ブロモ酢酸	mg/L	0				0				0				0				0				0											
32	ジブロモ酢酸	mg/L	0				0				0				0				0				0											
33	トリブロモ酢酸	mg/L	0				0				0				0				0				0											
34	トリクロロアセトニトリル	mg/L	0				0				0				0				0				0											
35	ブロモクロロアセトニトリル	mg/L	0				0				0				0				0				0											
36	ジブロモアセトニトリル	mg/L	0				0				0				0				0				0											
37	アセトアルデヒド	mg/L	0				0				0				0				0				0											
38	MX	mg/L	0				0				0				0				0				0											
39	クロロピクリン	mg/L	0				0				0				0				0				0											
40	キシレン	mg/L	4	004未満	004未満	004未満	2	004未満	004未満	004未満	2	004未満	004未満	004未満	2	004未満	004未満	004未満	2	004未満	004未満	004未満	2	004未満	004未満	004未満								
41	過塩素酸	mg/L	0				0				0				0				0				0											
42	パーフルオロオクタンルホン酸(PFOS)	mg/L	0				0				0				0				0				0											
43	パーフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0				0				0				0				0				0											
44	N-ニトロソジメチルアミン(NDMA)	mg/L	0				0				0				0				0				0											

[illegible]