令和８年（2026年）度

検査地点 （配水区域内の代表地点）		大原野	すみれガ丘	ゆずり葉台	安倉中	東洋町	中山桜台	武庫山	長尾台
測定結果（ng/L） （PFOS及びPFOAの合計） 【水質基準値：50ng/L】	4月～6月	9	5未満	5未満	34	12	6	5未満	16
	7月～9月	9	5未満	5未満	33	12	8	5未満	21
	10月～12月	—	—	—	—	—	—	—	—
	1月～3月	—	—	—	—	—	—	—	—

※年４回測定しています