いずれも水質規準を満たしており、安全です。

水道水フッ素およびその化合物検査結果		
採水場所	系統	採水月日 3月11日
すみれガ丘	惣川浄水場	0.21
ゆずり葉台	惣川浄水場（生瀬経由）	0.19
長尾台	小浜浄水場（川面経由）	0.33
安倉中	小浜浄水場	0.31
東洋町	阪神水道	0.09
中山桜台	小浜・県営水道	0.18
大原野	小浜・県営水道	0.16
武庫山	惣川・阪神水道	0.12
単位＝mg/ﾘｯﾄﾙ、厚生労働省の水質基準は0.8mg/ﾘｯﾄﾙ以下		

浄水課（水質検査室）TEL：83-6940 FAX：83-6941

いずれも水質規準を満たしており、安全です。

水道水フッ素およびその化合物検査結果		
採水場所	系統	採水月日 2月12日
すみれガ丘	惣川浄水場	0.23
ゆずり葉台	惣川浄水場（生瀬経由）	0.22
長尾台	小浜浄水場（川面経由）	0.33
安倉中	小浜浄水場	0.32
東洋町	阪神水道	0.08
中山桜台	小浜・県営水道	0.14
大原野	小浜・県営水道	0.18
武庫山	惣川・阪神水道	0.13
単位＝mg/ﾘｯﾄﾙ、厚生労働省の水質基準は0.8mg/ﾘｯﾄﾙ以下		

浄水課（水質検査室）TEL：83-6940 FAX：83-6941

いずれも水質規準を満たしており、安全です。

水道水フッ素およびその化合物検査結果		
採水場所	系統	採水月日 1月19日
すみれガ丘	惣川浄水場	0.24
ゆずり葉台	惣川浄水場（生瀬経由）	0.23
長尾台	小浜浄水場（川面経由）	0.35
安倉中	小浜浄水場	0.32
東洋町	阪神水道	0.07
中山桜台	小浜・県営水道	0.19
大原野	小浜・県営水道	0.18
武庫山	惣川・阪神水道	0.14
単位＝mg/ﾘｯﾄﾙ、厚生労働省の水質基準は0.8mg/ﾘｯﾄﾙ以下		

浄水課（水質検査室）TEL：83-6940 FAX：83-6941

いずれも水質規準を満たしており、安全です。

水道水フッ素およびその化合物検査結果		
採水場所	系統	採水月日 12月16日
すみれガ丘	惣川浄水場	0.18
ゆずり葉台	惣川浄水場（生瀬経由）	0.16
長尾台	小浜浄水場（川面経由）	0.27
安倉中	小浜浄水場	0.32
東洋町	阪神水道	0.07
中山桜台	小浜・県営水道	0.17
大原野	小浜・県営水道	0.21
武庫山	惣川・阪神水道	0.15
単位＝mg/ﾘｯﾄﾙ、厚生労働省の水質基準は0.8mg/ﾘｯﾄﾙ以下		

浄水課（水質検査室）TEL：83-6940 FAX：83-6941

いずれも水質規準を満たしており、安全です。

水道水フッ素およびその化合物検査結果		
採水場所	系統	採水月日 11月25日
すみれガ丘	惣川浄水場	0.21
ゆずり葉台	惣川浄水場（生瀬経由）	0.20
長尾台	小浜浄水場（川面経由）	0.33
安倉中	小浜浄水場	0.35
東洋町	阪神水道	0.09
中山桜台	小浜・県営水道	0.16
大原野	小浜・県営水道	0.19
武庫山	惣川・阪神水道	0.19
単位＝mg/ﾘｯﾄﾙ、厚生労働省の水質基準は0.8mg/ﾘｯﾄﾙ以下		

浄水課（水質検査室）TEL：83-6940 FAX：83-6941

いずれも水質規準を満たしており、安全です。

水道水フッ素およびその化合物検査結果		
採水場所	系統	採水月日 10月28日
すみれガ丘	惣川浄水場	0.23
ゆずり葉台	惣川浄水場（生瀬経由）	0.23
長尾台	小浜浄水場（川面経由）	0.35
安倉中	小浜浄水場	0.34
東洋町	阪神水道	0.09
中山桜台	小浜・県営水道	0.15
大原野	小浜・県営水道	0.16
武庫山	惣川・阪神水道	0.11
単位＝mg/ﾘｯﾄﾙ、厚生労働省の水質基準は0.8mg/ﾘｯﾄﾙ以下		

浄水課（水質検査室）TEL：83-6940 FAX：83-6941

いずれも水質規準を満たしており、安全です。

水道水フッ素およびその化合物検査結果		
採水場所	系統	採水月日 9月10日
すみれガ丘	惣川浄水場	0.23
ゆずり葉台	惣川浄水場（生瀬経由）	0.23
長尾台	小浜浄水場（川面経由）	0.33
安倉中	小浜浄水場	0.32
東洋町	阪神水道	0.08
中山桜台	小浜・県営水道	0.18
大原野	小浜・県営水道	0.16
武庫山	惣川・阪神水道	0.09
単位＝mg/ﾘｯﾄﾙ、厚生労働省の水質基準は0.8mg/ﾘｯﾄﾙ以下		

浄水課（水質検査室）TEL：83-6940 FAX：83-6941

いずれも水質規準を満たしており、安全です。

水道水フッ素およびその化合物検査結果		
採水場所	系統	採水月日 8月18日
すみれガ丘	惣川浄水場	0.23
ゆずり葉台	惣川浄水場（生瀬経由）	0.23
長尾台	小浜浄水場（川面経由）	0.33
安倉中	小浜浄水場	0.29
東洋町	阪神水道	0.08
中山桜台	小浜・県営水道	0.17
大原野	小浜・県営水道	0.16
武庫山	惣川・阪神水道	0.10
単位＝mg/ﾘｯﾄﾙ、厚生労働省の水質基準は0.8mg/ﾘｯﾄﾙ以下		

浄水課（水質検査室）TEL：83-6940 FAX：83-6941

いずれも水質規準を満たしており、安全です。

水道水フッ素およびその化合物検査結果		
採水場所	系統	採水月日 7月8日
すみれガ丘	惣川浄水場	0.21
ゆずり葉台	惣川浄水場（生瀬経由）	0.21
長尾台	小浜浄水場（川面経由）	0.33
安倉中	小浜浄水場	0.23
東洋町	阪神水道	0.09
中山桜台	小浜・県営水道	0.19
大原野	小浜・県営水道	0.18
武庫山	惣川・阪神水道	0.10
単位＝mg/ﾘｯﾄﾙ、厚生労働省の水質基準は0.8mg/ﾘｯﾄﾙ以下		

浄水課（水質検査室）TEL：83-6940 FAX：83-6941

いずれも水質規準を満たしており、安全です。

水道水フッ素およびその化合物検査結果		
採水場所	系統	採水月日 6月2日
すみれガ丘	惣川浄水場	0.24
ゆずり葉台	惣川浄水場（生瀬経由）	0.23
長尾台	小浜浄水場（川面経由）	0.34
安倉中	小浜浄水場	0.35
東洋町	阪神水道	0.11
中山桜台	小浜・県営水道	0.18
大原野	小浜・県営水道	0.19
武庫山	惣川・阪神水道	0.08
単位＝mg/ﾘｯﾄﾙ、厚生労働省の水質基準は0.8mg/ﾘｯﾄﾙ以下		

浄水課（水質検査室）TEL：83-6940 FAX：83-6941

いずれも水質規準を満たしており、安全です。

水道水フッ素およびその化合物検査結果		
採水場所	系統	採水月日 5月12日
すみれガ丘	惣川浄水場	0.22
ゆずり葉台	惣川浄水場（生瀬経由）	0.21
長尾台	小浜浄水場（川面経由）	0.33
安倉中	小浜浄水場	0.32
東洋町	阪神水道	0.08
中山桜台	小浜・県営水道	0.17
大原野	小浜・県営水道	0.15
武庫山	惣川・阪神水道	0.10
単位＝mg/ﾘｯﾄﾙ、厚生労働省の水質基準は0.8mg/ﾘｯﾄﾙ以下		

浄水課（水質検査室）TEL：83-6940 FAX：83-6941

いずれも水質規準を満たしており、安全です。

水道水フッ素およびその化合物検査結果		
採水場所	系統	採水月日 4月15日
すみれガ丘	惣川浄水場	0.19
ゆずり葉台	惣川浄水場（生瀬経由）	0.20
長尾台	小浜浄水場（川面経由）	0.30
安倉中	小浜浄水場	0.32
東洋町	阪神水道	0.08
中山桜台	小浜・県営水道	0.19
大原野	小浜・県営水道	0.20
武庫山	惣川・阪神水道	0.16
単位＝mg/ﾘｯﾄﾙ、厚生労働省の水質基準は0.8mg/ﾘｯﾄﾙ以下		

浄水課（水質検査室）TEL：83-6940 FAX：83-6941