

各福祉関係施設、介護施設、生涯施設、教育関係施設（図書館等）における空調設備の設置年及び老朽劣化状況について

市民交流部 市民協働推進課

施設名	設置年	老朽劣化状況
地域利用施設 美座会館	1979年	個別空調のため、順次修繕及び取替を行っている。 (修繕記録) H17年8月：和室及び洋室の空調機改修 H28年3月：1階和室の空調設備入替
地域利用施設 光明会館	1980年	個別空調のため、順次修繕及び取替を行っている。 (修繕記録) H25年10月：耐震補強外改修工事 R2年10月：1階・2階会議室の空調機故障につき修繕見積もり依頼中
地域利用施設 雲雀丘倶楽部	1995年	個別空調のため、順次修繕及び取替を行っている。 (改修記録) H14年8月：2階大・中会議室、調理室の室外機の修繕（コンプレッサ、電装品、ファン取替） H25年9月：2階ロビーの室外機修繕 H26年1月：2階会議室室内機コントロール修繕及び3階ホール室外機修繕 H28年8月：3階ホール室内機入替 H30年2月：2階和室空調機入替 H31年1月：会議室の空調機冷媒ガス漏れ修繕 R2年6月：施設改修工事
地域利用施設 南口会館	2001年	個別空調のため、順次修繕及び取替を行っている。
地域利用施設 御殿山会館	2004年	個別空調のため、順次修繕及び取替を行っている。 (修繕記録) H25年11月：空調機ドレンアップ 機器交換

		H26年10月：室外機基盤取替
地域利用施設 西谷会館	2005年	個別空調のため、順次修繕及び取替を行っている。 (修繕履歴) H29年8月：室内機部品交換 H30年2月～3月：夢ﾌﾟﾗｽﾞ 空調用ﾌｲﾙﾀｰ交換
地域利用施設 高松会館	2008年	修繕等なし
中山台コミュニティセンター	1992年	個別空調のため、順次修繕及び取替を行っている。 (修繕記録) H15年6月：2階ホール及び図書室の空調機修繕 H15年12月：3階室外機の圧力センサー取替 H16年6月：圧力センサー取替 H17年2月：1階事務室空調機修理 H21年3月：全館空調機点検 H23年8月：室外機点検 H24年1月：2階調理室・和室の外気ファンモーター取替 H24年7月：2階図書室・ホール空調機修理 H25年1月：2階調理室空調機膨張弁コイル取替修理 H25年6月：2-1会議室の空調機点検 H25年8月：図書館・ホールインバータ部品取替 H26年12月：サーモスタット取替 H26年12月：2階調理室・和室の空調機入替 H27年1月：3階大会議室フィルター交換 H27年12月：3階ロビー・会議室空調機入替 H29年7月：3階多目的ホール空調機修繕
未成集会所	2005年	個別空調のため、順次修繕及び取替を行っている。 (修繕記録) H24年2月：和室の空調機基盤取替
共同利用施設 長尾南会館	1970年	個別空調のため、順次修繕及び取替を行っている。 (修繕記録) H22年3月：洋室空調機取替 H26年11月：1階集会室室外機ﾊﾟｲﾌﾟｶﾞｰ補修

		<p>H29年7月：1階洋室ドレンパイプ取替</p> <p>H29年11月：1階洋室空調機冷媒ガス漏れ点検修繕</p> <p>R2年3月：1階和室空調機取替</p>
共同利用施設 安倉会館	1971年	<p>個別空調のため、順次修繕及び取替を行っている。 (修繕記録)</p> <p>H14年11月：2階会議室圧縮機、電子膨張弁交換</p> <p>H16年6月：調理室空調機取替</p> <p>H17年8月：和室及び洋室の空調機改修</p> <p>H19年2月：1階洋間、和室空調機修繕</p> <p>H19年9月：2階洋室空調機取替</p> <p>H26年12月：1階学習室空調機取替</p> <p>H29年7月：1階洋室空調機取替</p>
共同利用施設 小浜会館	1971年	<p>個別空調のため、順次修繕及び取替を行っている。 (修繕記録)</p> <p>H19年7月：1階、2階空調機取替</p>
共同利用施設 福井会館	1971年	<p>個別空調のため、順次修繕及び取替を行っている。 (修繕記録)</p> <p>H18年2月：1階会議室空調機取替</p> <p>H24年11月：1階和室空調機プリント基盤取替</p> <p>H26年2月：2階会議室空調機取替</p> <p>H29年7月：1階和室空調機取替</p>
共同利用施設 小林会館	1972年	<p>個別空調のため、順次修繕及び取替を行っている。 (修繕記録)</p> <p>H16年9月：厨房空調機漏電遮断器取替</p> <p>H17年2月：各空調機配線遮断器取替</p> <p>H17年7月：事務室空調機修繕</p> <p>H18年1月：2階学習室空調機修繕</p> <p>H20年9月：2階和室空調機取替</p>
共同利用施設 鹿塩会館	1972年	<p>個別空調のため、順次修繕及び取替を行っている。 (修繕記録)</p> <p>H26年10月：耐震補強外工事</p>

共同利用施設 中筋会館	1972年	個別空調のため、順次修繕及び取替を行っている。 (修繕記録) H23年12月：2階会議室空調機コンプレッサ取替
共同利用施設 高司会館	1973年	個別空調のため、順次修繕及び取替を行っている。 (修繕記録) S56年7月：クーラー冷却管修繕 H24年10月：改修工事空調設備取替
共同利用施設 中山寺会館	1973年	個別空調のため、順次修繕及び取替を行っている。 (修繕記録) H19年8月：1階集会室空調機取替 H21年9月：2階洋室空調機取替 H22年5月：2階和室空調機取替
共同利用施設 美幸会館	1974年	個別空調のため、順次修繕及び取替を行っている。 (修繕記録) H27年11月：空調機配管修繕
共同利用施設 山本台会館	1973年	個別空調のため、順次修繕及び取替を行っている。 (修繕記録) H4年7月：1階空調用電源修繕及び空調設備修繕 H5年6月：2階和室空調設備電源修繕 H16年7月：1階空調設備修繕 H20年12月：2階和室空調機取替
共同利用施設 売布会館	1976年	個別空調のため、順次修繕及び取替を行っている。 (修繕記録) H16年9月：和室空調機修繕 H17年8月：洋室空調機修繕 H27年12月：2階会議室及び和室・1階事務室空調機取替 H29年1月：2階学習室空調機取替

共同利用施設 川面会館	1977年	個別空調のため、順次修繕及び取替を行っている。 (修繕記録) H15年8月：1階空調機改修 H23年6月：2階和室空調機取替 H27年12月：不要の空調機撤去
共同利用施設 松が丘会館	1977年	個別空調のため、順次修繕及び取替を行っている。 (修繕記録) H23年1月：ポートスイッチ交換 H27年6月：学習室・和室空調機取替
共同利用施設 泉町会館	1978年	個別空調のため、順次修繕及び取替を行っている。 (修繕記録) H18年12月：会議室ガススクリーンヒーティング取替 H22年1月：1階和室ファンヒーター取付け H23年1月：1階会議室ファンヒーター取付け H27年5月：会議室・学習室・和室空調機取替
共同利用施設 旭町会館	1978年	個別空調のため、順次修繕及び取替を行っている。 (修繕記録) H18年7月：1階空調機取替 H18年8月：2階南側和室空調機修繕 H18年10月：2階北側和室空調機修繕 H27年12月：ガス暖房機撤去
共同利用施設 仁川会館	1979年	個別空調のため、順次修繕及び取替を行っている。 (修繕記録) H30年9月：エアコン4台点検 H30年10月：エアコン1台取替
共同利用施設 伊子志会館	1981年	個別空調のため、順次修繕及び取替を行っている。 (修繕記録) H14年6月：空調機修繕

共同利用施設 御所の前 会館	1981年	個別空調のため、順次修繕及び取替を行っている。 (修繕記録) H24年8月：2階会議室エアコン2台取替
共同利用施設 米谷会館	1981年	個別空調のため、順次修繕及び取替を行っている。 (修繕記録) H15年5月：2階学習室空調機取替 H17年8月：和室及び洋室空調機改修 H27年2月：2階学習室空調機設置 H27年10月：2階旧空調設備撤去
共同利用施設 亀井会館	1987年	個別空調のため、順次修繕及び取替を行っている。 (修繕記録) H17年10月：エアコン、ロスタイ修理 H30年10月：1階集会室空調機取替
共同利用施設 安倉西会 館	1989年	個別空調のため、順次修繕及び取替を行っている。 (修繕記録) H16年6月：1階会議室空調機修繕 H21年6月：空調室内機フィルター掃除 H25年5月：1階空調機取替 H25年8月：空調室外機洗浄修繕 H26年6月：2階室外機取替
共同利用施設 山本野里 会館	1991年	個別空調のため、順次修繕及び取替を行っている。 (修繕記録) H23年10月：1階集会室空調機2台取替
共同利用施設 山本会館	2000年	個別空調のため、順次修繕及び取替を行っている。 (修繕記録) H16年6月：2階学習保育室空調機ファン取替