

## 各福祉関係施設、介護施設、生涯施設、教育関係施設（図書館等）における空調設備の設置年及び老朽劣化状況について

健康福祉部高齢福祉課

健康福祉部<sup>がい</sup>障害福祉課

| 施設名   | 設置年※                 | 老朽劣化状況  |
|---|----------------------|---|
| 宝塚市総合福祉センター   | 1985年                | 経年劣化が進み、空調の効きが悪い部屋がある。                            |
| 宝塚市立老人福祉センター  | 2002年                | 経年劣化が見られるため、軽微な修繕を行っている。                          |
| 宝塚市立養護老人ホーム福寿荘  | 2017年<br>(1982年)     | 2017年に更新工事を行い、現在は特に異常なし。                          |
| ステップハウス宝塚   | 2020年一部更新<br>(1995年) | 南館2階から4階部分を現在更新中。<br>南館1階及び北館の空調設備については経年劣化が見られる。 |
| 安倉デイサービスセンター  | (1989年)              | 経年劣化が進み、空調の効きが悪い部屋がある。今年度及び来年度に更新予定。              |
| 池ノ島デイサービスセンター   | (1996年)              | 特に異常なし。   |
| 光明デイサービスセンター  | (1993年)              | ロビーの空調に故障あり。<br>現在修繕工事の見積もり中。                     |
| 逆瀬台デイサービスセンター   | (1995年)              | 特に異常なし。   |
| 仁川デイサービスセンター  | (2000年)              | 特に異常なし。   |
| 宝塚市立安倉西身体障 <sup>がい</sup> 者支援センター                              | 2010年(1989年)         | 経年劣化が進み、不具合があることがある。                              |
| 宝塚市立安倉南身体障 <sup>がい</sup> 者支援センター                              | 2017年(2002年)         | 特に異常なし。   |
| 育成事業所（共同使用）<br>① 宝塚育成事業所（2階建て）<br>② 宝塚育成事業所、宝塚市手をつなぐ育成会（3階建て） | ①（1991年）<br>②（1999年） | 経年劣化のものは取替を予定しているが、その他は特に異常なし。                    |

|   |                        |                                   |
|---|------------------------|-----------------------------------|
| 障害者小規模作業所（共同<br>使用）<br>① ワーク友愛<br>② 共生苑 | ① （2000年）<br>② （2016年） | 特に異常なし。                           |
| 知的障害者支援センター<br>（ワークプラザ宝塚）               | （1993年）                | 経年劣化が進み、故障することがあり、<br>運転停止の恐れがある。 |

※( )は、空調設備の更新を行った施設における空調設備の当初設置年を記載