

議案第152号  
宝塚市一般会計補正予算 第8号

資料1 (39) 資料名 まいたに人権文化センター整備事業 人権文化センター改修工事費

- 1 補正予算額 : 4,587 千円
- 2 工事内容 : 本館屋上防水・2階女子トイレ天井雨漏り部補修
- 3 整備箇所・内容 :

本館の屋上防水改修及び2階女子トイレ天井雨漏り部の補修を行う。

本館屋上(全面)	改修面積 340 m <sup>2</sup>
2階女子トイレ天井	改修面積 4 m <sup>2</sup>

- 4 事業(整備)目的

令和2年7月豪雨により、2階女子トイレ室内に浸水があったため、天井裏を調査したところ、内部が激しく腐食していることを確認した。天井材質に従前から雨水が吸収され、吸収と乾燥を繰り返していたため外観に出てこず、事前に気づくのは難しく、現状に至ったと思われる。

部分補修で対処できる程度ではなく、放置すると、漏電及び各室への浸水が進行し、天井の崩落になりかねず、人的被害にも及びかねないことから、早期の工事が必要であると判断した。