

議案第 19 号
令和 2 年度宝塚市一般会計補正予算（第 13 号）

資料 1 （553）（554） スポーツ施設管理運営事業 空調機器改修工事費について

1 目的 市立スポーツセンター屋内プール空調機は、平成 4 年に設置されてから、28 年が経過しており、耐用年数（15 年）を大幅に超過し、塩素の影響による劣化が激しく故障する可能性が高いため、更新する。

2 金額 54,010,000 円

（財源内訳）

- ・ 学校施設環境改善交付金 8,347 千円
- ・ スポーツ施設等整備事業債 45,600 千円