

小 浜 浄 水 場 毎 日 点 検 表

		令 和 _____ 年 _____ 月 _____ 日 _____ 曜日		
時	名 称	点 検 内 容	特 記 事 項	
15	浅井戸流量計室	床排水・電動弁・流量計・配管等	異常 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	深井戸流量計室	床排水・電動弁・流量計・配管等	異常 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	排泥設備	計装用空気ドレーン	水溜 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
		床排水・排泥弁・配管等	異常 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	排泥移送ポンプ設備	1号ポンプ <input type="checkbox"/> 運転中 <input type="checkbox"/> 休止中	異常 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
		2号ポンプ <input type="checkbox"/> 運転中 <input type="checkbox"/> 休止中	グラブ漏れ <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	緩速攪拌機室	1号・2号・3号緩速攪拌装置	異常 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
		4号・5号・6号緩速攪拌装置	グラブ漏れ <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	深井戸着水井		異常 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	急速攪拌池	急速攪拌機	異常 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	浅井戸着水井		異常 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	凝集池	フロック形成状況	状況 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 悪	
	沈澱池	フロック形成状況	状況 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 悪	
	汚泥掻寄機	1号機 <input type="checkbox"/> 運転中 <input type="checkbox"/> 休止中	異常 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
		2号機 <input type="checkbox"/> 運転中 <input type="checkbox"/> 休止中		
	次亜注入ポンプ室	1号ポンプ <input type="checkbox"/> 運転中 <input type="checkbox"/> 休止中	異常 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	※エア抜き作業実施 <input type="checkbox"/> 済
		2号ポンプ <input type="checkbox"/> 運転中 <input type="checkbox"/> 休止中	漏液 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
		3号ポンプ <input type="checkbox"/> 運転中 <input type="checkbox"/> 休止中		
	苛性注入ポンプ室	1号ポンプ <input type="checkbox"/> 運転中 <input type="checkbox"/> 休止中	異常 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
		2号ポンプ <input type="checkbox"/> 運転中 <input type="checkbox"/> 休止中	漏液 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
3号ポンプ <input type="checkbox"/> 運転中 <input type="checkbox"/> 休止中				
PAC注入ポンプ室	1号ポンプ <input type="checkbox"/> 運転中 <input type="checkbox"/> 休止中	異常 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
	2号ポンプ <input type="checkbox"/> 運転中 <input type="checkbox"/> 休止中	漏液 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
	3号ポンプ <input type="checkbox"/> 運転中 <input type="checkbox"/> 休止中			
薬品タンク室	PAC・苛性・次亜貯槽等	漏液 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	室温 <input style="width: 30px;" type="text"/> °C	
ろ過池	1号・2号・3号・4号 池	異常 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
	5号・6号・7号・8号 池	異常 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
ろ過池管廊室	床排水ポンプ・水位	異常 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
コンプレッサー室	1号コンプレッサ <input type="checkbox"/> 運転中 <input type="checkbox"/> 休止中	異常 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	圧力 <input style="width: 30px;" type="text"/> Mpa	
	2号コンプレッサ <input type="checkbox"/> 運転中 <input type="checkbox"/> 休止中			
	1号ブロワ <input type="checkbox"/> 運転中 <input type="checkbox"/> 休止中	異常 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
	2号ブロワ <input type="checkbox"/> 運転中 <input type="checkbox"/> 休止中			
返送ポンプ室	1系・2系 計装用空気ドレーン	水溜 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
	1号ポンプ <input type="checkbox"/> 運転中 <input type="checkbox"/> 休止中	異常 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
	2号ポンプ <input type="checkbox"/> 運転中 <input type="checkbox"/> 休止中	異常 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
点 検 者				
19	深井戸着水井		異常 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	急速攪拌池	急速攪拌機	異常 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	浅井戸着水井		異常 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	凝集池	フロック形成状況	状況 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 悪	
	沈澱池	フロック形成状況	状況 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 悪	
	ろ過池	ろ過池の状態	異常 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	コンプレッサー室	1号コンプレッサ <input type="checkbox"/> 運転中 <input type="checkbox"/> 休止中	異常 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	圧力 <input style="width: 30px;" type="text"/> Mpa
2号コンプレッサ <input type="checkbox"/> 運転中 <input type="checkbox"/> 休止中				
点 検 者				

(参考様式4)

小浜ポンプ場毎日点検表

令和 年 月 日 曜日														
時	配水ポンプ						送水ポンプ						点検者	
	電流値 A	吸込圧 Mpa	吐出圧 Mpa	軸受温度 ℃	グランド 漏れ量	振動音	電流値 A	吸込圧 Mpa	吐出圧 Mpa	軸受温度 ℃	グランド 漏れ量	振動音		
10	90 kw	1号						1号						
		2号						2号						
		3号						3号						
	45 kw	4号						4号						
		5号						床排水ポンプ	異常	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無			
19	90 kw	1号						1号						
		2号						2号						
		3号						3号						
	45 kw	4号						4号						
		5号						床排水ポンプ	異常	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無			

令和 年 月 日 曜日														
時	配水ポンプ						送水ポンプ						点検者	
	電流値 A	吸込圧 Mpa	吐出圧 Mpa	軸受温度 ℃	グランド 漏れ量	振動音	電流値 A	吸込圧 Mpa	吐出圧 Mpa	軸受温度 ℃	グランド 漏れ量	振動音		
10	90 kw	1号						1号						
		2号						2号						
		3号						3号						
	45 kw	4号						4号						
		5号						床排水ポンプ	異常	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無			
19	90 kw	1号						1号						
		2号						2号						
		3号						3号						
	45 kw	4号						4号						
		5号						床排水ポンプ	異常	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無			

(参考様式5)

川面ポンプ場毎日点検表

令和 年 月 日 曜日													
時	米谷系ポンプ						雲雀丘系ポンプ						
	電流値 A	吸込圧 Mpa	吐出圧 Mpa	軸受温度 ℃	グランド 漏れ量	振動 騒音	電流値 A	吸込圧 Mpa	吐出圧 Mpa	軸受温度 ℃	グランド 漏れ量	振動 騒音	点検者
13	3号						1号						
	4号						2号						
							3号						
							4号						
新館床排水ポンプ		異常 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				旧館床排水ポンプ		異常 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				点検者	
18	3号						1号						
	4号						2号						
							3号						
							4号						
新館床排水ポンプ		異常 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				旧館床排水ポンプ		異常 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				点検者	

令和 年 月 日 曜日													
時	米谷系ポンプ						雲雀丘系ポンプ						
	電流値 A	吸込圧 Mpa	吐出圧 Mpa	軸受温度 ℃	グランド 漏れ量	振動 騒音	電流値 A	吸込圧 Mpa	吐出圧 Mpa	軸受温度 ℃	グランド 漏れ量	振動 騒音	点検者
13	3号						1号						
	4号						2号						
							3号						
							4号						
新館床排水ポンプ		異常 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				旧館床排水ポンプ		異常 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				点検者	
18	3号						1号						
	4号						2号						
							3号						
							4号						
新館床排水ポンプ		異常 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				旧館床排水ポンプ		異常 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				点検者	