

特名随意契約理由書

1. 案件番号 上水4E-018
2. 案件名 第二排水処理場 汚泥圧入ポンプ補修
3. 案件場所 宝塚市すみれガ丘4丁目（惣川浄水場内）地内
4. 契約期間 契約日から 令和5年(2023年) 3月 31日
5. 契約相手 住所：大阪市西区境川2丁目1番44号
社名：株式会社 栗田機械製作所
6. 指定理由
(根拠) 地方公営企業法施工令第21条の14第1項第2号
宝塚市水道事業及び下水道事業会計規則第91条

(指定理由) 第二排水処理場の汚泥処理施設について、No1 及び No2 汚泥圧入ポンプが経年劣化し圧力が低下している。このまま放置すると脱水機機能が停止するため、早急に補修する。
本補修は、複雑な汚泥処理施設全体の構造等に精通しており、かつ汚泥処理施設一式の設置・補修・メンテナンスを行ってきた上記業者以外では補修業務を遂行することができないため、随意契約を行う。
7. 問い合わせ先 浄水課（惣川浄水場） TEL（0797）84-6571