

議案第98号
令和3年度宝塚市水道事業会計決算認定について

資料8 配水池及び加圧所の耐震化の状況

項目／年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	R3年度
配水池の耐震施設率(%) ※1	45.5	45.5	45.5	47.0	47.0
加圧所(ポンプ所)の耐震施設率(%) ※2	18.9	19.1	19.1	28.9	28.9

※1 配水池の耐震施設率(耐震化対象箇所数 45箇所)

耐震化対象配水池のうち、耐震対策が施されている配水池の容量の割合。

配水池の耐震施設率(%)

＝耐震対策が施されている配水池の容量(m³)／対象配水池の容量(m³)×100

(令和3年度 47.0 = 29,189 / 62,046 × 100)

※2 加圧所(ポンプ所)の耐震施設率(耐震化対象箇所数 29箇所)

耐震化対象加圧所のうち、耐震対策が施されている加圧所の能力の割合。

加圧所の耐震施設率(%)

＝耐震対策が施されている加圧所の能力(kW)／対象加圧所の能力(kW)×100

(令和3年度 28.9 = 558.7 / 1,931.7 × 100)