

令和3年度(2021年度) 宝塚市立温泉利用施設 修繕一覧

施工日	修繕名	金額(税込)
4月22日	ボイラー用マイコン取替修繕	371,800
5月21日	3・4階ウォシュレット交換修繕	196,020
6月19日	消火用補給水槽の漏水修繕	187,000
6月20日	2階ポディーシャワー・打たせ湯撤去修繕	253,000
8月5日	3階パウダールーム手洗器水栓取替修繕	39,600
8月12日	2階女子トイレ系統給水管漏水修繕	95,645
9月30日	2階トイレ給水パッキン修繕	8,965
9月30日	2階プール内手摺修繕	41,030
10月7日	2階シャワールーム漏水修繕	99,000
10月7日	2・3階上吊式引戸修繕	880,000
1月6日	給水加圧ポンプ等漏水緊急修繕	357,500
1月13日	3階ガスヒーポン緊急修繕	377,300
1月20日	2・3号機エレベーター修繕	559,900
1月27日	非常用照明蓄電池取替修繕	1,287,000
2月3日	直流電源装置蓄電池取替修繕	286,000
2月3日	金泉加圧ポンプユニット取替修繕	583,000
2月17日	銀泉加圧ポンプ取替修繕	561,000
3月3日	非常用照明器具配線改修他修繕	187,000
3月24日	3階換気ダクト修繕	61,050
3月31日	2階女子浴室壁内漏水緊急修繕	387,200
	合計	6,819,010

令和4年度(2022年度) 宝塚市立温泉利用施設 修繕一覧

施工日	修繕名	金額(税込)
7月2日	5Fガスヒートポンプ室外機コンプレッサバルブ交換修繕	40,700
7月14日	機械室漏水修繕	78,375
7月15日	B1空調機緊急修繕	132,000
7月23日	2F・3Fガスヒートポンプ室外機コンプレッサ交換緊急修繕	1,056,000
9月29日	B1多目的トイレ手洗器修繕	85,470
10月1日	B1ガスヒートポンプ室外機コンプレッサ交換緊急修繕	1,136,300
10月6日	3号機エレベーターインバーター取替修繕	512,600
10月29日	4F・5Fガスヒートポンプ室外機コンプレッサ交換修繕	38,500
10月29日	市民給湯場万能水栓漏水修繕	14,300
11月7日	中央監視装置UPS本体交換緊急修繕	316,800
11月9日	4F・5Fガスヒートポンプ室外機スタータ交換修繕	97,900
11月24日	B2階うず巻ポンプ取替緊急修繕	550,000
11月24日	3階ストレートシロッコファン取替修繕	195,800
12月14日	券売機修繕	72,226
1月12日	2F女子ロッカールーム ガスヒートポンプ室内機サーモスタ交換修繕	49,500
2月2日	B2機械室内モーターバルブ緊急修繕	198,000
3月2日	B2貯湯槽バルブ及び配管取替緊急修繕	148,500
3月28日	B2屋内消火栓バルブ取替緊急修繕	268,400
3月30日	2階出入口鉄扉改修修繕	1,045,000
	合計	6,036,371

令和5年度(2023年度) 宝塚市立温泉利用施設 修繕一覧

施工日	修繕名	金額(税込)
4月16日	2号機エレベーター巻上機ブレーキスイッチ修繕	48,400
6月15日	B2給湯用バルブ・配管等緊急修繕	321,200
8月3日	B2うず巻きポンプモーター部品取替修繕	319,000
8月3日	B2金泉ポンプユニットフロートスイッチセット取替修繕	52,800
8月3日	ウォシュレット取替修繕	566,500
8月29日	B2銀泉うず巻きポンプモーター部品取替緊急修繕	297,000
8月31日	B2フート弁・フロートスイッチ取替緊急修繕	242,000
9月14日	2F・3F浴室用バルブ緊急修繕	396,000
9月28日	B2銀泉うず巻きポンプ取替緊急修繕	616,000
10月5日	2F・3F混合水栓取替修繕	1,265,000
12月11日	デジタルレコーダー修繕	297,000
12月21日	2F・3F浴室シャワー修繕	50,545
1月10日	1Fガスヒーポン室外機冷却水ポンプ緊急修繕	140,800
1月25日	3F金泉循環ポンプ取替緊急修繕	390,500
3月21日	2F金泉循環ポンプ取替緊急修繕	379,500
3月28日	4F屋上ガラスフェンス塗装等修繕	220,000
3月28日	B2金宝泉管洗浄修繕	468,600
3月28日	2Fプール緊急ボタン修繕	33,000
3月28日	B2金宝泉管洗浄緊急修繕追加修繕	440,000
3月30日	B2ボイラーバッテリー取替緊急修繕	393,800
3月31日	ロッカーキーシリンダー取替修繕	688,160
	合計	7,625,805