

## 質疑回答

案件名：惣川浄水場休日夜間等運転管理業務委託

| No. | 質疑内容                                                                                                                    | 回答                                                                             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 特記仕様書 第3条 運転監視操作業務の水質管理項目<br>濁度の項目について、ろ過池が 0.04 度以下で浄水が 1.00 度以下となっていますが、正しいでしょうか？                                     | 特記仕様書に示すとおりです。                                                                 |
| 2   | 提案募集要項 7 選考方法 (1) 審査及び選考の方法 ア<br>担当者及び責任者が出席すること。と記載がありますが、責任者とは現場統括責任者でよろしいでしょうか。                                      | プレゼンテーションに出席する責任者は必ずしも現場統括責任者というわけではありません。事業者として、本業務に責任を持って対応できる方という意味です。      |
| 3   | 令和7年10月1日からの当委託業務履行に向けて、貴市との引継期間及び引継体制つきましてのお考えをお聞かせください。                                                               | 契約締結後に委託者と受託者の両方で協議し決定します。                                                     |
| 4   | 提案募集要項、5 参加申請の提出 (6)企画提案書の様式及び内容<br>「ウ 重複提案の禁止 提案は1事業者につき1つとする」とありますが独自提案が1つという意味でしょうか。                                 | 事業者が他のグループに属すなどして、複数の企画提案書を提出することを禁止しています。<br>そのため、1つの企画提案書で複数の技術提案をすることは可能です。 |
| 5   | 特記仕様書 現場統括責任者の従事について、<br>(年末年始 12月29日から1月3日のうち12月31日を含め2日以上、3日以上土日祝日が連続する日は昼間勤務)してくださいとありますが、12月31日だけ指定されている理由を教えてください。 | 例年、12月31日が最大給水日になるためです。                                                        |