特名随意契約の理由書

- 1 案件番号 上水7E-010
- 2 案件名 小浜浄水場 No.1 210V変圧器盤外LBS補修
- 3 案件場所 宝塚市小浜3丁目（小浜浄水場内）地内
- 4 契約期間 契約日から令和8年（2026年）3月31日まで
- 5 契約相手方 住所：尼崎市東本町3丁目1番地
社名：株式会社大同電機製作所
- 6 指定理由 （根拠）
地方公営企業法施行令第21条の13第1項第2号該当
宝塚市水道事業及び下水道事業会計規程 第91条

（指定理由）
今回補修する変圧器盤外のLBS設備は小浜浄水場の浄水場施設全体へ動力分岐盤を介して電源供給する根幹部分であり故障すれば断水などの水処理施設への多大な影響を及ぼす。変圧器盤外2面に設置されているLBS及びヒューズは19年経過しており、このまま放置すると経年劣化により故障する可能性が高い。また、施工時間が長くなれば電源喪失状態となり、各給水区域に断水や濁水を引き起こすおそれがある。
当該設備は既設製作業者でなければ、責任体制が不明確になるなど、著しい支障が生ずる恐れがあるので他社での補修は困難である。
よって、当該補修については、限られた停電時間の中で正確かつ安全に施工できる、既存設備の設置施工者であり、本設備を含め関連設備全体を熟知する、上記業者との随意契約を行うものである。
- 7 問合わせ先 上下水道局 浄水課 0797-73-3689 内線：4232