

実施方針等の質問（意見）に関する回答＜要求水準書（案）＞

NO	資料名	頁	章	項	目	項目名	質問事項	回答事項
1	要求水準書（案）	4	1.2.3			事業実施スケジュール	給食室の空調設備設置は、令和9年の夏休み期間とするとあるが、配膳室の空調設備は、とくに給食室の設置がない場合、その限りでないとの認識でよろしいでしょうか。	よろしい。
2	要求水準書（案）	4	1.2.3			事業実施スケジュール	指定3施設のLED化整備の早期完了（令和9年3月）について、現状LEDの納期が3～4月を要している為、事業契約締結（12月下旬）前に、LED機器発注の協議をお願いすることは可能でしょうか。	基本協定の締結後であれば、準備行為（現地調査等）として実施することは可能とする。 ただし、自己の責任と費用負担において、市と協議の上、市の承諾を得た事項について、本事業の実施に必要な準備行為を行うことができるものとする。
3	要求水準書（案）	8	2.2.1		イ	事業管理責任者	設計責任者、施工責任者および事業管理責任者は、同一企業から配置してもよろしいでしょうか。また、同一の学校において設計・施工を行う会社と事業管理を行う会社が同一企業であってもよろしいでしょうか。	可能である。ただし、工事監理業務を行うものと施工業務を行うものについては 同一の者 であることを不可とする。
4	要求水準書（案）	11				設計業務の要求水準	現在、給食室および配膳室以外の部屋の既設空調は、全て集中リモコンで操作が行えているという理解でよろしいでしょうか。	既設の多くは集中リモコンにて操作できるが全てではない。

NO	資料名	頁	章	項	目	項目名	質問事項	回答事項
5	要求水準書（案）	19	5.3.1	-4	ウ	フロン点検	フロン簡易点検は維持管理業務に含まれないという認識でよろしいでしょうか。	よろしい。
6	要求水準書（案）	23				空調リモコン	現在、給食室および配膳室以外の部屋の既設空調は、全て集中リモコンで操作が行えているという理解でよろしいでしょうか。	質疑4と同じ。